



**Прокуратура
Российской Федерации**

**Прокуратура
Чеченской Республики**

**Прокуратура
Ножай-Юртовского района**

ул. Кадырова, 159
с. Ножай-Юрт, ЧР, 366220

Заведующей МБДОУ «Детский сад № 1
«Жайна» Ножай-Юртовского
муниципального района

Хаджиматовой З.А.

ЧР, Ножай-Юртовский район,
с. Гиляны, ул. А.Х. Кадырова, д. 13б.

08.09.2023 № 35-7-49-2023

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательств о
социальной защите инвалидов и об образовании в РФ

Во исполнение задания прокуратуры республики прокуратурой района в сентябре 2023 года проведена проверка соблюдения дошкольными образовательными учреждениями района требований законодательств о социальной защите инвалидов и об образовании в Российской Федерации, по результатам которой в деятельности МБДОУ «Детский сад № 1 «Жайна» Ножай-Юртовского муниципального района (далее – Учреждение) выявлены нарушения, требующие безотлагательного принятия мер по их устранению и недопущению впредь.

Так, в соответствии со ст. 7 Конституции РФ в Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, обеспечивается государственная поддержка инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 181-ФЗ) социальная защита инвалидов - система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

Статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ, на федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм возлагается обязанность по обеспечению инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), в том числе:

- условиями для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам;

- возможностью самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,

входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

- надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности.

Кроме того, в силу ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в образовательных учреждениях должны создаваться специальные условия для получения общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, под которыми, в том числе понимается обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Для обеспечения инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения равных условий жизнедеятельности с другими категориями населения, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр утвержден и введен в действие с 01.07.2021 СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Требования настоящего свода правил подлежат выполнению при проектировании новых, реконструкции существующих, подлежащих капитальному ремонту и приспособлению зданий и сооружений, а также территорий общего пользования (п. 4.1 СП 59.13330.2020).

В силу требований п. 6.1.1 СП 59.13330.2020 в общественном или производственном здании (сооружении) должен быть минимум один вход, доступный для маломобильных групп населения (МГН), с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием.

Пунктом 6.1.2 СП 59.13330.2020 определено, что при перепаде высот входные площадки кроме лестницы должны иметь пандус. Параметры наружного пандуса входных групп следует принимать по п. 5.1.14 - 5.1.16. При перепаде высот входной площадки и поверхности тротуара не более 0,2 м допускается не менее чем с одной стороны устраивать пандус без поручня с уклоном не более 100%.

Согласно требованиям п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м. Ширина марша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса) с движением в одном направлении должна быть в пределах от 0,9 до 1,0 м.

Однако проверкой установлено, что вход в административное здание Учреждения не отвечает требованиям доступности объектов для инвалидов и маломобильных групп населения, а именно пандус не оборудован двухсторонними поручнями в соответствии с установленными СП 59.13330.2020 требованиями.

На основании ст. 16 Федерального закона № 181-ФЗ юридические и должностные лица за уклонение от исполнения предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами требований к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной

инфраструктур, несут административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Изложенное послужило основанием для возбуждения прокуратурой района в отношении заведующей Учреждения дела об административном правонарушении по ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг), что в свою очередь не исключает возможности привлечения к дисциплинарной ответственности иных должностных лиц, виновных в допущении выявленных нарушений.

Выявленные нарушения закона являются недопустимыми, поскольку создают дополнительные административные барьеры для граждан, с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов), в том числе из числа несовершеннолетних, нарушают конституционные и социальные права маломобильных групп населения на беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры.

Причинами и условиями, способствующими указанным нарушениям, являются, в том числе, ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей ответственными лицами Учреждения, а также отсутствие должного контроля за их работой со стороны руководства.

С учетом этого руководству Учреждения необходимо незамедлительно принять меры к устранению выявленных нарушений требований законодательства о социальной защите инвалидов и об образовании в Российской Федерации.

На основании изложенного руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:


1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Незамедлительно оборудовать пандус при входе в административное здание Учреждения двухсторонними поручнями в соответствии с установленными СП 59.13330.2020 требованиями.

3. По установленным фактам нарушений требований законодательства рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в их допущении.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в месячный срок с момента его внесения с приложением копии документов, подтверждающих принятие соответствующих мер.

Заместитель прокурора района
советник юстиции



З.Б. Башхаджиев

Комитет Правительства Чеченской
Республики по дошкольному образованию
**Государственное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «ДЕТСКИЙ САД № 1
«ЖАЙНА» С. ГИЛЯНЫ
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
(ГБДОУ «Детский сад № 1
«Жайна» с. Гиляны)**

А-Х. Кадырова ул., 136, с. Гиляны,
Ножай-Юртовский муниципальный район, ЧР, 366227;
тел.: (928) 895-74-39; e-mail: zhayna.gilyany.00@mail.ru;
<http://www.jaina-gilyany.do95.ru>;
ОКПО 66589129; ОГРН 1112032000112;
ИНН/КПП 2009002535/200901001

Нохчийн Республикан Правительствон
школал хьалхарчу дешаран комитет
**Пачхьалкхан бюджетан школал
хьалхарчу дешаран учреждени
«НАЖИ-ЮЪРТАН
МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН
ГИЛНА ЮЪРТАН
БЕРИЙН БЕШ № 1 «ЖАЙНА»
(ПБШХЪДУ Гилна юьртан
«Берийн беш № 1 «Жайна»)**

А-Хь. Кадыровн. ур., 136, Гилна ю.,
Нажи-Юьртан муниципальни кюшт, НР, 366227;
тел.: (928) 895-74-39; e-mail: zhayna.gilyany.00@mail.ru;
<http://www.jaina-gilyany.do95.ru>;
ОКПО 66589129; ОГРН 1112032000112;
ИНН/КПП 2009002535/200901001

16.10.2023 № 23
На № 35-7-49-2023 от 08.09.2023

Заместителю прокурора
Ножай-Юртовского района
советнику юстиции
Башхаджиеву З.Б.

Уважаемый Зелимхан Бухарович!

На Ваше представление от 08.09.2023 № 35-7-49-2023 об устранении нарушений законодательств о социальной защите инвалидов и об образовании в РФ сообщаю, что данное представление нами рассмотрено 14.09.2023 с участием помощника прокурора Ножай-Юртовского района Довлетмерзаева А.Р.

По результатам рассмотрения представления приняты меры, направленные к полному устранению выявленных нарушений и недопущению их в последующем, а именно пандус при входе в административное здание учреждения оборудован двухсторонними поручнями в соответствии с установленными СП 59.13330.2020 требованиями.

На основании представления прокуратуры района, за допущенные нарушения требований законодательств о социальной защите инвалидов и об образовании в РФ, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, зам. зав. по АХЧ Хаджиматов Д.К. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Приложение: выписка из приказа на 1 л.

Заведующий

З.А. Хаджиматова